

Wartung und Pflege von Rauchwarnmeldern

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.

Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfüllen (Anzahl, bzw. ankreuzen)

Raum	Anzahl	Melder entstaubt?	Verschmutzung entfernt?	Melder über Taster geprüft?	Keine Änderungen am Melder?	Batterie getauscht*?	Unterschrift
Schlafzimmer							
Kinderzimmer							
Flur							
Sonstiges							

* A = Alkaline Batterie (ein Jahr Lebensdauer), L = Lithium Batterie (10 Jahre Lebensdauer), N = nicht getauscht

.....
 Ort, Datum

.....
 Name in Druckbuchstaben